
VODOMĚRNÁ ŠACHTA-BIOWA SAMONOSNÁ 1200x1600



SCHEMA VODOMĚRNÉ SESTAVY



1 PŘECHODKA HAWLE 0400 - 5/4"
2 KULOVÝ KOHOUT - DN 20
3 FILTR Qn = 6,0 m3/h, DN20
4 VODOMĚR Q3 = 4,0 m3/h
5 KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM - DN 20
6 ZPĚTNÝ VENTIL - DN 20, Ve 3030
7 VYPOUŠTĚCÍ VENTIL - DN 15

C - Projekt
Ing. Marie Matějková IČO : 151109844
Počeradská 680/21, 184 00 Praha 8
Tel./fax. : 02-283981122

PARÉ č.:

STAVBA: Praha východ- Zdiby, k.ú Přemyšlení U Rybníka č.parc. 115/20, č.ev. 328 KANALIZAČNÍA VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	ODP. PROJEKTANT:	Ing.MATĚJKOVÁ
	VYPRACOVAL:	Ing.MATĚJKOVÁ
	ST. PROJEKTU:	DSP
VÝKRES: VODOMĚRNÁ ŠACHTA	FORMÁT A4:	A3
	DATUM:	03.2026
OBJEDNATEL: Ing. Martin Kadlas Hartigova 910/61, 130 00 Praha 3 Žižkov		Č. VÝKRESU : 6