Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pracoviště Praha
nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, ☎221 621 111

P R O T O K O L

sepsaný dne 21. 8. 2012 na místě stavby
Přítomni: dle prezenční listiny

P ř e d m ě t e m

dnešního vodoprávního řízení je projednání žádosti investora, tj. pan Ing. Martin Kadlas, bytem Koněvova 61/910, 130 00 Praha 3, o vydání kolaudačního souhlasu k dokončenému vodnímu dílu podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb. vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, **studna individuálního zásobování domácnosti vodou na pozemku č. parc. 115/20 v k. ú. Přemyšlení.**

Povolení na stavbu studny a povolení k odběru podzemní vody vydal zdejší odbor dne 4. 4. 2012 pod č.j. 100/15795/2012. Jednání spojené s místním šetřením bylo svoláno pozvánkou zdejšího odboru ze dne 31. 7. 2012 pod č.j. 100/41278/2012-pozv.

Stručný popis projektu:

Projekt řeší stavbu vrtané studny o průměru 125 mm a hloubce 35 m, která bude sloužit k odběru podzemní vody pro zásobování rekreační chaty na pozemku parc. č. 115/20 v k.ú. Přemyšlení a k zálivce tohoto pozemku. Zhlaví studny bude osazeno betonovými skružemi a kryto vodotěsným poklopem. Ve vzdálenosti 1 m okolo studny bude provedena úprava z nepropustného materiálu a vyspádováno 5 %. Odběr vody bude zabezpečen pomocí ponorného čerpadla. Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu vrtané studny zpracovaném Ing. Miroslavem Fárikem 24. 11. 2011.

Byly předloženy tyto doklady:

1. Zpráva o provedené revizi elektrického odběrného zřízení – el. instalace vodárny a studny ze dne 12. 7. 2012
2. předávací protokol od prováděcí organizace HYDROGEOsond, Ing. Miroslav Fárik ze dne 17. 7. 2012
3. doklad o provedení čerpací zkoušky ze dne 17. 7. 2012
4. Prohlášení o shodě – trubky z neměkčeného PVC-U od firmy PLASTIKA BOHEMIA s.r.o.
5. Protokol o provedeném rozboru vody ze dne 12. 6. 2012
6. fotodokumentace stavby

Místní šetření:

Stavba byla provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací, je dokončená a provozuschopná.

Vyjádření účastníků řízení:

Vodoprávní úřad:
Vzhledem k tomu, že stavba je dokončená a provozuschopná a stavebník předložil všechny požadované doklady, vydá vodoprávní úřad kolaudační souhlas s výše uvedenou stavbou.

stavebník:

Bez připomínek.