GASTERM SERVIS s.r.o.

FAKTURA - daňový doklad č. 24000605

GASTERM SERVIS s.r.o.
Táborská 1718/52
251 01 Říčany
IČO: 05509793 **DIČ:** CZ05509793

Účet: **221465848/0600**

Odběratel

Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Koněvova 910/61
130 00 Praha
IČO: 03633128 **DIČ:**

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 263854. Datum zápisu 25.10.2016

Variabilní symbol: **24000605** **Konst. symbol:** 0008

Telefon: 323632394, 602322116-7
Fax: 323632394
E-mail: info@gasterm.cz
Internet: www.gasterm.cz

Objednávka:
Činnost:

Datum vystavení dokladu:	06.09.2024
Datum splatnosti:	13.09.2024
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	22.08.2024
Způsob úhrady:	převodní příkaz

Popis	Množství	Jedn.	Cena / jedn.	Sleva %	Cena / jedn. po slevě	Celkem bez DPH	DPH %
Oprava kotle	1.000		1700.00			1700.00	21
materiál	1.000		1815.00			1815.00	21
čas na cestě	1.000		400.00			400.00	21
cestovné	1.000		1400.00			1400.00	21
parkování	1.000		140.00			140.00	21

základem pro výpočet daně je cena bez daně

sazba	základ daně	daň	s daní
21 %	5455.00	1145.55	6600.55
12 %	0.00	0.00	0.00
osvobozeno	0.00		0.00
Součet	5455.00	1145.55	6600.55
záloha	0.00		
zaokrouhlení	0.45		
K ÚHRADĚ v Kč	**6 601.00**		

GASTERM servis s.r.o.
Roosveltova 11, Říčany
tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793 DIČ: CZ05509793

Vystavil:

MARTIN @ KADLAS.COM

241386

GASTERM SERVIS s.r.o.

GASTERM servis s.r.o.
Říčany, tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793

6

Zákazník (plátce)

ŠVIHOVSKÁ 910/61

Hartigova 910/61

13000 P3 - Žižkov

DIČ | IČO 03633128

montážní list
daňový doklad

Pracoviště

Druh zařízení
VAILLANT

Č. obj.

Upozornění pro zákazníka

Před podepsáním překontrolujte za účasti našeho pracovníka, zda vyplněné údaje souhlasí se skutečností.
Svým podpisem stvrzujete, že práce byla řádně provedena a že souhlasíte s účtováním.

Popis provedené práce	Kalkulace	Kč
OPRAVA KOTLE 13.8.24 a 22.8.24	Počet odprac. hod. 2 à 850	1700
	Práce dle ceníku	
FAKTUROU OBJEDNÁVKA 28.8.2024	Materiál	1815
	Čas na cestě 2 h à 200	400
	Cestovné ~~2 x 102~~ km à 10	1400
	Parkovné	140
ano (ne) Objekt je určen pouze k bydlení.	Ostatní náklady	

Druh materiálu	Počet	Kč	Celkem Kč
DISPLEJ	1	1815	1815

Mezisoučet	5455
DPH 21 %	1145,55
Celkem	6601,-

Platbu v hotovosti přijal - slovy:

22.8.2024 BOSÁK
datum razítko a podpis zákazníka

Za kvalitu provedených prací odpovídá
podpis opraváře

datum podpis

Faktura obsahuje položky v režimu přenesené daňové povinnosti (par. 92a, kód činnosti 43.22.12). Příjemce je povinnen daň vyčíslit a odvést.
Tento montážní list obsahuje všechny náležitosti faktury.

GASTERM SERVIS s.r.o.

PROTOKOL

244191

- o údržbě a odborné prohlídce aut. plyn. kotle
- o zkoušce dle vyhl. 191/2022 Sb.

Politických vězňů 1425/22, 251 01 Říčany
IČO: 05509793

Firma / Jméno	SV KONĚVOVA 910/61		
Adresa	HARTIGOVA 910/61 PRAHA 3	PSČ	130 00
Tel.: 739 041 648	Mobil: J. KADLAS	E-mail:	

kontrola aut. ovládání hořáku a jeho el. instalace	ano	ne
kontrola mechanických částí hořáku	ano	ne
prohlídka vnitřního spal. prostoru	ano	ne
kontrola funkce celého zařízení	ano	ne
kontrola seřízení hořáku - výkonu spal. poměrů	ano	ne
rozbor emisí : O_2, CO_2, CO, NO	ano	ne

Filtr topení	ano	ne
Uzavírací ventily topení	ano	ne
Pojišťovací ventil topení	ano	ne
Dostatečný přívod vzduchu	ano	ne
Kontrola těsnosti spojů – plyn (v zařízení)	ano	ne
Kontrola těsnosti spojů – voda (v zařízení)	ano	ne

Tabulka naměř. hodnot	**Zař. 1**	**Zař. 2**	**Zař. 3**	**Zař. 4**	
Značka zařízení	VAILANT				
Typ zařízení	VUW 236/5-3				
Výrobní číslo	100 545 140				
Výkon / spotřeba	23 /	/	/	/	kW, m^3/h
Tlak plynu před hořákem					kPa
Čidlo min. tl. plyn/vzduch	/	/	/	/	kPa
Tepl. vody vstup/výstup	60 / 80	/	/	/	°C
Termostat prov./havar.	90 / 105	/	/	/	°C
Teplota spalin / tah	/ /	/	/	/	°C , Pa
Obsah O_2 / CO_2 ve spal.	/	/	/	/	%
Obs. CO/CO v okol.	/	/	/	/	mg/m^3

Připomínky techniků servisu : HAVARIJNÍ STAV

Na základě výsledků odborné prohlídky (zkoušky) výše uvedené zařízení **je** / **není** schopno bezpečného a spolehlivého provozu ! Měření provedena v tepelně ustáleném stavu zařízení ! Zákazník svým podpisem stvrzuje, že spotřebič je plně funkční, souhlasí s jeho dalším užíváním, se způsobem servisní kontroly a že v souvislosti s kontrolou nevznikly žádné škody. Zákazník souhlasí, že může být vyzván k pravidelné odborné prohlídce formou sms, tel., e-mail.

Odb. prohlídku provedl :

	uvedení do provozu
V	**oprava kotle**
	prohlídka kotle

jméno ---------- L. PRAŽÁK

podpis ----------

GASTERM servis s.r.o.
Říčany, tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793

6
razítko servisu

Příští odb. prohlídka Vašeho zařízení :

datum : 22.8.2024

podpis zákazníka

Využijte slevu 300 Kč z pravidelné odb. prohlídky plyn. kotle provedené od 1.února do 31.července

GASTERM SERVIS s.r.o.

Politických vězňů 1425/22, 251 01 Říčany
IČO: 05509793

PROTOKOL 241164

- o údržbě a odborné prohlídce aut. plyn. kotle
- o zkoušce dle vyhl. 191/2022 Sb.

Firma / Jméno	SV KONEVOVA 910/61									
Adresa	HARTCOVA 910/61 PRAHA 3				PSČ	1	3	0	0	0
Tel.: 739694648	Mobil:		E-mail:							

kontrola aut. ovládání hořáku a jeho el. instalace	ano	ne
kontrola mechanických částí hořáku	ano	ne
prohlídka vnitřního spal. prostoru	ano	ne
kontrola funkce celého zařízení	ano	ne
kontrola seřízení hořáku - výkonu spal. poměrů	ano	ne
rozbor emisí : O_2, CO_2, CO, NO	ano	ne

Filtr topení	ano	ne
Uzavírací ventily topení	ano	ne
Pojišťovací ventil topení	ano	ne
Dostatečný přívod vzduchu	ano	ne
Kontrola těsnosti spojů – plyn (v zařízení)	ano	ne
Kontrola těsnosti spojů – voda (v zařízení)	ano	ne

Tabulka naměř. hodnot	**Zař. 1**	**Zař. 2**	**Zař. 3**	**Zař. 4**	
Značka zařízení	VAILANT				
Typ zařízení	VUW 236/5-3 (H-INT) RG				
Výrobní číslo	10SGCINV				
Výkon / spotřeba	/	/	/	/	kW, m^3/h
Tlak plynu před hořákem					kPa
Čidlo min. tl. plyn/vzduch	/	/	/	/	kPa
Tepl. vody vstup/výstup	/	/	/	/	°C
Termostat prov./havar.	/	/	/	/	°C
Teplota spalin / tah	/	/	/	/	°C , Pa
Obsah O_2 / CO_2 ve spal.	/	/	/	/	%
Obs. CO/CO v okol.	/	/	/	/	mg/m^3

Připomínky techniků servisu : VYMĚNA DESKY – NEGATIVNÍ, NAMĚŘENÁ KONCENTRACE CO V OKOLÍ PŘEDÁNA TECHNIKOVI NOVÉ A TÍM NEJSOU ZÁVADY.

KONTROLA OVLÁDACÍ PRVKY – TESTY

14.8

Na základě výsledků odborné prohlídky (zkoušky) výše uvedené zařízení **je** / **není** schopno bezpečného a spolehlivého provozu ! Měření provedena v tepelně ustáleném stavu zařízení ! Zákazník svým podpisem stvrzuje, že spotřebič je plně funkční, souhlasí s jeho dalším užíváním, se způsobem servisní kontroly a že v souvislosti s kontrolou nevznikly žádné škody. Zákazník souhlasí, že může být vyzván k pravidelné odborné prohlídce formou sms, tel., e-mail.

Odb. prohlídku provedl :

	uvedení do provozu
	oprava kotle
	prohlídka kotle

jméno ---------- OTAKAR ŠOPÍK

podpis ---------- GASTERM servis s.r.o.
Říčany, tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793

datum : 13.8.2024 ----------

razítko servisu

Příští odb. prohlídka Vašeho zařízení :

BOSTIK

podpis zákazníka

Využijte slevu 300 Kč z pravidelné odb. prohlídky plyn. kotle provedené od 1.února do 31.července