242/Ji/18

list č.1

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI DLE ČSN 331500,ČSN 332000-6 A O ZKOUŠKÁCH ELEKTRICKÉ INSTALACE

Zákazník (provozovatel): SVJ Koněvova 61

Místo stavby: Koněvova 61, Praha 3

Objekt: byt 3b – 2.patro vpravo

Revizní technik: Ing. Jiří Jindra ev. č. 9271/5/13/R-EZ-E1/B
Na Zámkách 694/30, Praha 8, tel: 777573607

Výkresová dokumentace,pracovní návody,doplňovací protokoly a přílohy (níže uvedené) jsou nedílnou součástí této zprávy.

Příloha č.1: Izolační stavy, impedance smyček

Rozsah zařízení podrobeného revizi:
Jedná se o pravidelnou revizi el. instalace bytu. Instalace je provedena vodiči CYKY uloženými pod omítkou a je napájena z rozvodnice umístěné na chodbě bytu.
Rozsah revize viz příloha č.1.

Tato zpráva má dva listy
Počet příloh: 1
Počet vyhotovení: 3
Zpráva předána:

Rozdělovník *2x provozovatel*
1x revizní technik

ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI
A O ZKOUŠKÁCH EL.INSTALACE

1.*Proudová soustava výkonová:* 1 NPE 230V, 50Hz - TN-C-S

2.*Vnější vlivy:* normální AB5 dle ČSN 332000-5-51

3.*Ochrana před nebezpečným dotykem je provedena*: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41

4.*Uzemnění:* není předmětem revize
Stav půdy (počasí) ve dnech měření:
Výsledná hodnota vnějšího rozvodu:
Výsledná hodnota vnějšího a vnitřního rozvodu:
Měřeno dne: *přístrojem:* *v.č.(ev.č.):*
Poznámka:

5. *Izolační stavy:* **vyhovující**, viz příl.č.1
měření bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 332000-6 čl.C61.3.3
6. *Impedance smyček,I-chrániče:* **vyhovující**, viz příl.č.1
měření bylo provedeno v souladu s požadavky ČSN 332000-6 čl.C61.3.6.3

Použité přístroje: EUROTEST 61557 *v.č.:* 12128400
Platnost kalibrace přístroje do: 9.2.2020, č. kal. listu 1923/2015

7.*Byla provedena kontrola:*
- *bezpečnosti zařízení dle příslušných norem a předpisů platných v době realizace stavby nebo poslední rekonstrukce, měření izolačních stavů, impedancí smyček*

8.*Revizní práce byly provedeny (termín):* 6/2018

9.*Celkový posudek:*

El. instalace v rozsahu revize je z hlediska bezpečnosti schopna provozu.

Pozn: Další pravidelnou revizi provést dle ČSN 331500 v roce 2023.

REVIZNÍ TECHNIK dle ČSN 33 1500 ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Ing. Jiří Jindra č.j. 9271/5/13/R-EZ-EI/B

V Praze *dne*: 20.6.2018 *Revizní technik:* Ing. Jiří Jindra

Izolační stavy, impedance smyček

Příloha č:1

Měřená část		Izolační stavy						Hodnota jištění (A)	Imp.vyp. smyčky (Ω)
		L1-L2 (MΩ)	L2-L3 (MΩ)	L1-L3 (MΩ)	L1,L2,L3-N min .(MΩ)	L1,L2,L3-PE min .(MΩ)	L1,L2,L3-PEN min .(MΩ)		
Rozvaděč byt					600	600			
hlavní vypínač 40A									
vývody:									
rezerva								B16/1	
zás. pračka	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	0,50
zás. trouba	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	0,49
vývod 400V-rezerva								B16/3	
I-chránič–rezerva									
zás. mikrovlnka	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	0,60
zás. okr. ložnice	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	0,74
ohřívač vody	CYKY 3Cx2,5				600	600		B20/1	
zás. myčka	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	0,59
osvětlení kuchyně, ložnice	CYKY 3Cx1,5				600	600		B10/1	0,94
zás. okr. kuchyň	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	0,55
zás. koupelna + rozvaděč	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	0,60
zás. plynový kotel	CYKY 3Cx1,5				600	600		B10/1	0,47
osvětlení koupelna, chodba	CYKY 3Cx1,5				600	600		B10/1	0,83
zás. okr. pokoj	CYKY 3Cx2,5				600	600		B16/1	0,68

Použité přístroje:viz list č.2