ZPRÁVA-POSUDEK SPALINOVÉ CESTY

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

dle vyhlášky č. 34/2016 Sbírky ze dne 22. ledna 2016.

Kontrola spalinové cesty podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443

Číslo kontrolní zprávy: 467/17

Datum vystavení kontrolní zprávy: 23.6.2017

Kominictví
www.kominictvi-duha.cz
Stavební práce
Michal Mikeš
Tel:777 559597
Číslo živnostenského listu: U15155/2011Pro
Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: S1016-1016D
IČ odborně způsobilé osoby: 88038581
Objednavatel (název,sídlo, IČ, …: Kadlas Martin Koněvova 910/61 Praha 3

Název a sídlo osoby u které se provádí kontrola spalinové cesty: Stupka Jiří

Adresa kontrolovaného objektu: Koněvova 910/61 Praha 3

Datum provedení kontroly spalinové cesty: 23.6.2017

Specifikace spalinové cesty u které byla provedena kontrola anebo čištění:

Spotřebič-e na plynná paliva kotel Vaillant typu C o výkonu 24 kw ,který je umístěn č.910/2 1P v koupelně a je napojen kouřovodem z koncetrických rour PP-P1 o průměru 80/125 mm a délce 0,5 m na komín vložkovaný Ak/Ak -P1 flexi vložkou o průměru 80/125 mm a celkové účinné výšce komína 14 metrů.

Zjištěné nedostatky,které byly odstraněny na místě:----------

Zjištěné nedostatky,které nebyly odstraněny na místě----------

Termín odstranění nedostatků:----------

SPALINOVÁ CESTA Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO PROVOZU VYHOVUJE

Těsnost komína vyhovuje

KOMINICTVÍ
www.kominictvi-duha.cz
Michal Mikeš
vložkování a kontroly spalinových cest
ev.č. S1016/1016D
IČO: 88038581, tel.: 777 559 597

POSUDKY A ODBORNÉ ZPRACOVÁNÍ
KOMINICTVÍ
Michal Mikeš
ev.č. S1016-1016D
IČO: 88038581
tel.: 777 559 597
VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

ZPRÁVA-POSUDEK SPALINOVÉ CESTY

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

dle vyhlášky č. 34/2016 Sbírky ze dne 22. ledna 2016.

Kontrola spalinové cesty podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443

Číslo kontrolní zprávy: 466/17

Datum vystavení kontrolní zprávy: 23.6.2017

Kominictví
www.kominictvi-duha.cz
Stavební práce
Michal Mikeš
Tel:777 559597
Číslo živnostenského listu: U15155/2011Pro
Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: S1016-1016D
IČ odborně způsobilé osoby: 88038581
Objednavatel (název,sídlo, IČ, …: Kadlas Martin Koněvova 910/61 Praha 3

Název a sídlo osoby u které se provádí kontrola spalinové cesty: Kadlas Martin

Adresa kontrolovaného objektu: Koněvova 910/61 Praha 3

Datum provedení kontroly spalinové cesty: 23.6.2017

Specifikace spalinové cesty u které byla provedena kontrola anebo čištění:

Spotřebič-e na plynná paliva kotel Vaillant typu C o výkonu 24 kw ,který je umístěn č.910/3a 2P v přecíni a je napojen kouřovodem z koncetrických rour PP-P1 o průměru 80/125 mm a délce 2,5 m na komín vložkovaný Ak/Ak -P1 flexi vložkou o průměru 80/125 mm a celkové účinné výšce komína 10 metrů.

Zjištěné nedostatky,které byly odstraněny na místě:----------

Zjištěné nedostatky,které nebyly odstraněny na místě----------

Termín odstranění nedostatků:----------

SPALINOVÁ CESTA Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO PROVOZU VYHOVUJE

Těsnost komína vyhovuje

KOMINICTVÍ
www.kominictvi-duha.cz
Michal Mikeš
vložkování a kontroly spalinových cest
ev.č. S1016/1016D
IČO: 88038581, tel.: 777 559 597

POSUDKY A ODBORNÉ ZPRACOVÁNÍ
KOMINICTVÍ
Michal Mikeš
ev.č. S1016-1016D
IČO: 88038581
tel.: 777 559 597
VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

ZPRÁVA-POSUDEK SPALINOVÉ CESTY

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

dle vyhlášky č. 34/2016 Sbírky ze dne 22. ledna 2016.

Kontrola spalinové cesty podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443

Číslo kontrolní zprávy: 468/17

Datum vystavení kontrolní zprávy: 23.6.2017

Kominictví
www.kominictvi-duha.cz
Stavební práce
Michal Mikeš
Tel:777 559597
Číslo živnostenského listu: U15155/2011Pro
Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: S1016-1016D
IČ odborně způsobilé osoby: 88038581
Objednavatel (název,sídlo, IČ, …: Kadlas Martin Koněvova 910/61 Praha 3

Název a sídlo osoby u které se provádí kontrola spalinové cesty: Kadlas Martin

Adresa kontrolovaného objektu: Koněvova 910/61 Praha 3

Datum provedení kontroly spalinové cesty: 23.6.2017

Specifikace spalinové cesty u které byla provedena kontrola anebo čištění:

Spotřebič-e na plynná paliva kotel Vaillant typu C o výkonu 24 kw ,který je umístěn č.910/3b 2P v přecíni a je napojen kouřovodem z koncetrických rour PP-P1 o průměru 80/125 mm a délce 2 m na komín vložkovaný Ak/Ak -P1 flexi vložkou o průměru 80/125 mm a celkové účinné výšce komína 10 metrů.

Zjištěné nedostatky,které byly odstraněny na místě:----------

Zjištěné nedostatky,které nebyly odstraněny na místě----------

Termín odstranění nedostatků:----------

SPALINOVÁ CESTA Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO PROVOZU VYHOVUJE

Těsnost komína vyhovuje

KOMINICTVÍ
www.kominictvi-duha.cz
Michal Mikeš
vkládání a kontroly spalinových cest
ev.č. S1016/1016D
IČO: 88038581 tel.: 777 559 597

POSUDKY A ODBORNÉ ZPRACOVÁNÍ
KOMINICTVÍ
Michal Mikeš
ev.č. S1016-1016D
IČO: 88038581
tel.: 777 559 597
VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

ZPRÁVA-POSUDEK SPALINOVÉ CESTY

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

dle vyhlášky č. 34/2016 Sbírky ze dne 22. ledna 2016.

Kontrola spalinové cesty podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443

Číslo kontrolní zprávy: 470/17

Datum vystavení kontrolní zprávy: 23.6.2017

Kominictví
www.kominictvi-duha.cz
Stavební práce
Michal Mikeš
Tel:777 559597
Číslo živnostenského listu: U15155/2011Pro
Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: S1016-1016D
IČ odborně způsobilé osoby: 88038581
Objednavatel (název,sídlo, IČ, …: Kadlas Martin Koněvova 910/61 Praha 3

Název a sídlo osoby u které se provádí kontrola spalinové cesty: Stupka Antonín

Adresa kontrolovaného objektu: Koněvova 910/61 Praha 3

Datum provedení kontroly spalinové cesty: 23.6.2017

Specifikace spalinové cesty u které byla provedena kontrola anebo čištění:

Spotřebič-e na plynná paliva kotel Vaillant typu C o výkonu 24 kw ,který je umístěn č.910/4 ,3P v přecíni a je napojen kouřovodem z koncetrických rour PP-P1 o průměru 80/125 mm a délce 1 m na komín vložkovaný Al/Ak přetlakový flexi vložkou P1o průměru 80/130 mm a celkové účinné výšce komína 7 metrů.

Zjištěné nedostatky,které byly odstraněny na místě:----------

Zjištěné nedostatky,které nebyly odstraněny na místě----------

Termín odstranění nedostatků:----------

SPALINOVÁ CESTA Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO PROVOZU VYHOVUJE

Těsnost komína vyhovuje

KOMINICTVÍ
www.kominictvi-duha.cz
Michal Mikeš
vložkování a kontroly spalinových cest
ev.č. S1016/1016D
IČO: 88038581, tel.: 777 559597

POSUDKY A ODBORNÉ ZPRACOVÁNÍ
KOMINICTVÍ
Michal Mikeš
cv.č. S1016-1016D
IČO: 88038581
tel.: 777 559 597
VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

ZPRÁVA-POSUDEK SPALINOVÉ CESTY

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

dle vyhlášky č. 34/2016 Sbírky ze dne 22. ledna 2016.

Kontrola spalinové cesty podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443

Číslo kontrolní zprávy: 469/17

Datum vystavení kontrolní zprávy: 23.6.2017

Kominictví
www.kominictvi-duha.cz
Stavební práce
Michal Mikeš
Tel:777 559597
Číslo živnostenského listu: U15155/2011Pro
Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: S1016-1016D
IČ odborně způsobilé osoby: 88038581
Objednavatel (název,sídlo, IČ, …: Kadlas Martin Koněvova 910/61 Praha 3

Název a sídlo osoby u které se provádí kontrola spalinové cesty: Červenka Hana

Adresa kontrolovaného objektu: Koněvova 910/61 Praha 3

Datum provedení kontroly spalinové cesty: 23.6.2017

Specifikace spalinové cesty u které byla provedena kontrola anebo čištění:

Spotřebič-e na plynná paliva kotel Vaillant typu C o výkonu 24 kw ,který je umístěn č.910/6 podkr. v přecíni a je napojen kouřovodem z koncetrických rour PP-P1 o průměru 60/100 mm a délce 0,5 m na komín vložkovaný koncetrický přetlakový vložkou o průměru 60/100 mm a celkové účinné výšce komína 4 metrů.

Zjištěné nedostatky,které byly odstraněny na místě:----------

Zjištěné nedostatky,které nebyly odstraněny na místě----------

Termín odstranění nedostatků:----------

SPALINOVÁ CESTA Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO PROVOZU VYHOVUJE

Těsnost komína vyhovuje

KOMINICTVÍ
www.kominictvi-duha.cz
Michal Mikeš
vkládání a kontroly spalinových cest
ev.č. S1016/1016D
IČO: 88038581, tel.: 777 559 597

POSUDKY A ODBORNÉ ZPRACOVÁNÍ
KOMINICTVÍ
Michal Mikeš
ev.č. S1016-1016D
IČO: 88038581
tel.: 777 559 597
VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ

ZPRÁVA-POSUDEK SPALINOVÉ CESTY

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty

dle vyhlášky č. 34/2016 Sbírky ze dne 22. ledna 2016.

Kontrola spalinové cesty podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443

Číslo kontrolní zprávy: 465/17

Datum vystavení kontrolní zprávy: 23.6.2017

Kominictví
www.kominictvi-duha.cz
Stavební práce
Michal Mikeš
Tel:777 559597
Číslo živnostenského listu: U15155/2011Pro
Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: S1016-1016D
IČ odborně způsobilé osoby: 88038581
Objednavatel (název,sídlo, IČ, …: Kadlas Martin Koněvova 910/61 Praha 3

Název a sídlo osoby u které se provádí kontrola spalinové cesty: Chovná stanice Tortuga

Adresa kontrolovaného objektu: Koněvova 910/61 Praha 3

Datum provedení kontroly spalinové cesty: 23.6.2017

Specifikace spalinové cesty u které byla provedena kontrola anebo čištění:

Spotřebič-e na plynná paliva kotel Vaillant typu C o výkonu 24 kw ,který je umístěn č.910/12
v pěstírně a je napojen kouřovodem z koncetrických rour PP-P1 o průměru 80/125 mm
a délce 1 m na komín vložkovaný Ak/Ak -P1 flexi vložkou o průměru 80/125 mm
a celkové účinné výšce komína 5 metrů.

Zjištěné nedostatky,které byly odstraněny na místě:----------

Zjištěné nedostatky,které nebyly odstraněny na místě----------

Termín odstranění nedostatků:----------

SPALINOVÁ CESTA Z HLEDISKA BEZPEČNÉHO PROVOZU VYHOVUJE

Těsnost komína vyhovuje

KOMINICTVÍ
www.kominictvi-duha.cz
Michal Mikeš
Revize a kontroly spalinových cest
cv.č. S1016/1016D
IČO: 88038581, tel.: 777 559 597

POSUDKY A ODBORNÉ ZPRACOVÁNÍ
KOMINICTVÍ
Michal Mikeš
cv.č. S1016-1016D
IČO: 88038581
tel.: 777 559 597
VLOŽKOVÁNÍ KOMÍNŮ