GASTERM SERVIS s.r.o.

FAKTURA - daňový doklad č. 19000407

GASTERM SERVIS s.r.o.
Táborská 1718/52
251 01 Říčany
IČO: 05509793 **DIČ:** CZ05509793

Účet: 221465848/0600

Odběratel

Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Koněvova 910/61
130 00 Praha
IČO: 03633128 **DIČ:**

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 263854. Datum zápisu 25.10.2016

Telefon: 323632394, 602322116-7
Fax: 323632394
E-mail: info@gasterm.cz
Internet:
Objednávka:
Činnost:

Variabilní symbol: 19000407 **Konst. symbol:** 0008

Datum vystavení dokladu:	02.07.2019
Datum splatnosti:	16.07.2019
Datum uskutečnění zdanitelného plnění:	20.06.2019
Způsob úhrady:	převodní příkaz

Popis	Množství	Jedn.	Cena / jedn.	Sleva %	Cena / jedn. po slevě	Celkem bez DPH	DPH %
6x pravidelná odborná prohlídka a údržba plynového kotle							
Oprava kotle	1,000		8529,40			8529,40	15

Pracoviště: Koněvova 910/61, Praha 3

základem pro výpočet daně je cena bez daně

sazba	základ daně	daň	s daní
21 %	0,00	0,00	0,00
15 %	8529,40	1279,41	9808,81
10 %	0,00	0,00	0,00
osvobozeno	0,00		0,00
Součet	8529,40	1279,41	9808,81
záloha	0,00		
zaokrouhlení	0,00		
K ÚHRADĚ v Kč	**9 808,81**		

GASTERM servis s.r.o.
Roosveltova 11, Říčany
tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793 DIČ: CZ05509793

Vystavil:

182974

MARTIN@KADLAS.COM

GASTERM SERVIS s.r.o.

Táborská 1718/52, 251 01 Říčany
tel.: 323 632 394, fax: 323 603 010
mob.: 602 322 116-7
IČO: 05509793
DIČ: CZ05509793
e-mail: **info@gasterm.cz**
www.gasterm.cz

Zákazník (plátce)
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
KONĚVOVA 910/61
KONĚVOVA 910/61
PRAHA 3
130 00

DIČ | IČO 036 33 128

montážní list
daňový doklad

Pracoviště
-11-

Druh zařízení
6x VAILLANT

Č. obj.

Upozornění pro zákazníka

Před podepsáním překontrolujte za účasti našeho pracovníka, zda vyplněné údaje souhlasí se skutečností.
Svým podpisem stvrzujete, že práce byla řádně provedena a že souhlasíte s účtováním.

Popis provedené práce	Kalkulace	Kč
6x PRAVIDELNÁ ODBORNÁ PROHLÍDKA A ÚDRŽBA PLYNOVÉHO KOTLE	Počet odprac. hod. 1 à 700,-	700,-
OPRAVA PLYNOVÉHO KOTLE	Práce dle ceníku	9000,-
6x KONDENZAČNÍ KOTEL ... 1500,-	6x SLEVA	-1800,-
1x OPRAVA 700,-	Materiál	
	Čas na cestě 1 h à 200,-	200,-
	Cestovné 52 km à 5,95	309,4
	Ostatní náklady // PARKOVÁNÍ	120,-
POV ZL. K BYDLENÍ	Mezisoučet	8529,4
	DPH 15 %	1279,41
	Parkovné	
	Celkem	9808,81

Druh materiálu	Počet	Kč	Celkem Kč

Platbu v hotovosti přijal - slovy:

Martin KADLAS
20.6.14
datum | razítko a podpis zákazníka

Za kvalitu provedených prací odpovídá
podpis opraváře

datum | podpis

Faktura obsahuje položky v režimu přenesené daňové povinnosti (par. 92a, kód činnosti 43.22.12). Příjemce je povinnen daň vyčíslit a odvést.
Tento montážní list obsahuje všechny náležitosti faktury.

PROTOKOL

- o údržbě a odborné prohlídce aut. plyn. kotle
- o zkoušce dle vyhl. ČÚBP č. 85/78 § 9

910/3A

GASTERM SERVIS s.r.o.
Rooseveltova 2622/11, 251 01 Říčany
IČO: 05509793

Firma	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ KONĚVOVA 910/61	IČO	03633129
Adresa	KONĚVOVA 910/61, PRAHA 3	PSČ	13000
Tel.:	Mobil:	E-mail:	

kontrola aut. ovládání hořáku a jeho el. instalace	ano	ne
kontrola mechanických částí hořáku	ano	ne
prohlídka vnitřního spal. prostoru	ano	ne
kontrola funkce celého zařízení	ano	ne
kontrola seřízení hořáku - výkonu spal. poměrů	ano	ne
rozbor emisí : O_2, CO_2, CO, NO	ano	ne

Filtr topení	ano	ne
Uzavírací ventily topení	ano	ne
Pojišťovací ventil topení	ano	ne
Dostatečný přívod vzduchu	ano	ne
Kontrola těsnosti spojů – plyn (v zařízení)	ano	ne
Kontrola těsnosti spojů – voda (v zařízení)	ano	ne

Tabulka naměř. hodnot	**Zař. 1**	**Zař. 2**	**Zař. 3**	**Zař. 4**	
Značka zařízení	VAILLANT				
Typ zařízení	VUW 236/5-3 126				
Výrobní číslo	36548				
Výkon / spotřeba	23 /	/	/	/	kW, m^3/h
Tlak plynu před hořákem					kPa
Čidlo min. tl. plyn/vzduch	/	/	/	/	kPa
Tepl. vody vstup/výstup	50 / 70	/	/	/	°C
Termostat prov./havar.	90 / 105	/	/	/	°C
Teplota spalin / tah	67 /	/	/	/	°C , Pa
Obsah O_2 / CO_2 ve spal.	4,8 / 9,2	/	/	/	%
Obsah CO / NO ve spal.	37 /	/	/	/	mg/m^3

Připomínky techniků servisu : OPRAVA: VÝMĚNA TĚSNĚNÍ PLYNU

Na základě výsledků odborné prohlídky (zkoušky) výše uvedené zařízení **je** / **není** schopno bezpečného a spolehlivého provozu ! Měření provedena v tepelně ustáleném stavu zařízení ! Zákazník svým podpisem stvrzuje, že spotřebič je plně funkční, souhlasí s jeho dalším užíváním, se způsobem servisní kontroly a že v souvislosti s kontrolou nevznikly žádné škody. Zákazník souhlasí, že může být vyzván k pravidelné odborné prohlídce formou sms, tel., e-mail.

Odb. prohlídku provedl :

jméno ŠÁCHA, FOSEK

podpis

	uvedení do provozu
X	**oprava kotle**
	prohlídka kotle

datum : 20.6./19

GASTERM servis s.r.o.
Říčany, tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793
razítko servisu

Příští odb. prohlídka Vašeho zařízení :
6 / 2020

podpis zákazníka

Využijte slevu 300 Kč z pravidelné odb. prohlídky plyn. kotle provedené od 1.února do 31.července

PROTOKOL

- o údržbě a odborné prohlídce aut. plyn. kotle
- o zkoušce dle vyhl. ČÚBP č. 85/78 § 9

910 / 3B

GASTERM SERVIS s.r.o.
Rooseveltova 2622/11, 251 01 Říčany
IČO: 05509793

Firma	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ KONÍVOVA 910/61	IČO	03633124
Adresa	KONÍVOVA 910/61, PRAHA 3	PSČ	13000
Tel.:	Mobil:	E-mail:	

kontrola aut. ovládání hořáku a jeho el. instalace	ano	ne	Filtr topení	ano	ne
kontrola mechanických částí hořáku	ano	ne	Uzavírací ventily topení	ano	ne
prohlídka vnitřního spal. prostoru	ano	ne	Pojišťovací ventil topení	ano	ne
kontrola funkce celého zařízení	ano	ne	Dostatečný přívod vzduchu	ano	ne
kontrola seřízení hořáku - výkonu spal. poměrů	ano	ne	Kontrola těsnosti spojů – plyn (v zařízení)	ano	ne
rozbor emisí : O_2, CO_2, CO, NO	ano	ne	Kontrola těsnosti spojů – voda (v zařízení)	ano	ne

Tabulka naměř. hodnot	**Zař. 1**	**Zař. 2**	**Zař. 3**	**Zař. 4**	
Značka zařízení	VAILIANT				
Typ zařízení	VUW 236/5-3 B6				
Výrobní číslo	52210				
Výkon / spotřeba	24 /	/	/	/	kW, m^3/h
Tlak plynu před hořákem					kPa
Čidlo min. tl. plyn/vzduch	/	/	/	/	kPa
Tepl. vody vstup/výstup	50 / 80	/	/	/	°C
Termostat prov./havar.	90 / 105	/	/	/	°C
Teplota spalin / tah	72 /	/	/	/	°C , Pa
Obsah O_2 / CO_2 ve spal.	4,9 / 9,2	/	/	/	%
Obsah CO / NO ve spal.	32 /	/	/	/	mg/m^3

Připomínky techniků servisu : _____

Na základě výsledků odborné prohlídky (zkoušky) výše uvedené zařízení **je** / ~~**není**~~ schopno bezpečného a spolehlivého provozu ! Měření provedena v tepelně ustáleném stavu zařízení ! Zákazník svým podpisem stvrzuje, že spotřebič je plně funkční, souhlasí s jeho dalším užíváním, se způsobem servisní kontroly a že v souvislosti s kontrolou nevznikly žádné škody. Zákazník souhlasí, že může být vyzván k pravidelné odborné prohlídce formou sms, tel., e-mail.

Odb. prohlídku provedl : jméno ŠAĆIA, FOSEK

	uvedení do provozu
X	**oprava kotle**
	prohlídka kotle

podpis ---

GASTERM servis s.r.o.
Říčany, tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793

razítko servisu

datum : 20.6.19

Příští odb. prohlídka Vašeho zařízení :
6 / 2020

podpis zákazníka

Využijte slevu 300 Kč z pravidelné odb. prohlídky plyn. kotle provedené od 1.února do 31.července

PROTOKOL

- o údržbě a odborné prohlídce aut. plyn. kotle
- o zkoušce dle vyhl. ČÚBP č. 85/78 § 9

GASTERM SERVIS s.r.o.
Rooseveltova 2622/11, 251 01 Říčany
IČO: 05509793

Firma	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ KONĚVOVA 910/61	IČO	03633128
Adresa	KONĚVOVA 910/61, PRAHA 3	PSČ	13000
Tel.:	Mobil:	E-mail:	

kontrola aut. ovládání hořáku a jeho el. instalace	ano	ne	Filtr topení	ano	ne
kontrola mechanických částí hořáku	ano	ne	Uzavírací ventily topení	ano	ne
prohlídka vnitřního spal. prostoru	ano	ne	Pojišťovací ventil topení	ano	ne
kontrola funkce celého zařízení	ano	ne	Dostatečný přívod vzduchu	ano	ne
kontrola seřízení hořáku - výkonu spal. poměrů	ano	ne	Kontrola těsnosti spojů – plyn (v zařízení)	ano	ne
rozbor emisí : O_2, CO_2, CO, NO	ano	ne	Kontrola těsnosti spojů – voda (v zařízení)	ano	ne

Tabulka naměř. hodnot	**Zař. 1**	**Zař. 2**	**Zař. 3**	**Zař. 4**	
Značka zařízení	VAILLANT				
Typ zařízení	VUW 236/5-3 H6				
Výrobní číslo	5451 NO				
Výkon / spotřeba	24 /	/	/	/	kW, m^3/h
Tlak plynu před hořákem					kPa
Čidlo min. tl. plyn/vzduch	/	/	/	/	kPa
Tepl. vody vstup/výstup	50 / 70	/	/	/	°C
Termostat prov./havar.	90 / 105	/	/	/	°C
Teplota spalin / tah	72 /	/	/	/	°C , Pa
Obsah O_2 / CO_2 ve spal.	4,9 / 9	/	/	/	%
Obsah CO / NO ve spal.	99 /	/	/	/	mg/m^3

Připomínky techniků servisu : _____

Na základě výsledků odborné prohlídky (zkoušky) výše uvedené zařízení **je** / **není** schopno bezpečného a spolehlivého provozu ! Měření provedena v tepelně ustáleném stavu zařízení ! Zákazník svým podpisem stvrzuje, že spotřebič je plně funkční, souhlasí s jeho dalším užíváním, se způsobem servisní kontroly a že v souvislosti s kontrolou nevznikly žádné škody. Zákazník souhlasí, že může být vyzván k pravidelné odborné prohlídce formou sms, tel., e-mail.

Odb. prohlídku provedl :

	uvedení do provozu
	oprava kotle
X	**prohlídka kotle**

jméno ŠÁCHA / FOSEK

podpis _____

GASTERM servis s.r.o.
Říčany, tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793
razítko servisu

datum : 20.6.19

Příští odb. prohlídka Vašeho zařízení :
6/2020

podpis zákazníka

Využijte slevu 300 Kč z pravidelné odb. prohlídky plyn. kotle provedené od 1.února do 31.července

PROTOKOL

- o údržbě a odborné prohlídce aut. plyn. kotle
- o zkoušce dle vyhl. ČÚBP č. 85/78 § 9

GASTERM SERVIS s.r.o.

Rooseveltova 2622/11, 251 01 Říčany
IČO: 05509793

910/6

Firma	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ KONĚVOVA 910/61				IČO	0	3	6	3	3	1	2	8
Adresa	KONĚVOVA 910/61 PODĚBRADY 3				PSČ	1	3	0	0	6			
Tel.:		Mobil:			E-mail:								

kontrola aut. ovládání hořáku a jeho el. instalace	ano	ne	Filtr topení	ano	ne
kontrola mechanických částí hořáku	ano	ne	Uzavírací ventily topení	ano	ne
prohlídka vnitřního spal. prostoru	ano	ne	Pojišťovací ventil topení	ano	ne
kontrola funkce celého zařízení	ano	ne	Dostatečný přívod vzduchu	ano	ne
kontrola seřízení hořáku - výkonu spal. poměrů	ano	ne	Kontrola těsnosti spojů – plyn (v zařízení)	ano	ne
rozbor emisí : O_2, CO_2, CO, NO	ano	ne	Kontrola těsnosti spojů – voda (v zařízení)	ano	ne

Tabulka naměř. hodnot	Zař. 1	Zař. 2	Zař. 3	Zař. 4	
Značka zařízení	VAILLANT				
Typ zařízení	VUW 236/5-3	124			
Výrobní číslo	5305 N1				
Výkon / spotřeba	24 /	/	/	/	kW, m^3/h
Tlak plynu před hořákem					kPa
Čidlo min. tl. plyn/vzduch	50 / 70	/	/	/	kPa
Tepl. vody vstup/výstup	90 / 105	/	/	/	°C
Termostat prov./havar.	/	/	/	/	°C
Teplota spalin / tah	68 /	/	/	/	°C , Pa
Obsah O_2 / CO_2 ve spal.	4,4 / 9	/	/	/	%
Obsah CO / NO ve spal.	37 /	/	/	/	mg/m^3

Připomínky techniků servisu : _____

Na základě výsledků odborné prohlídky (zkoušky) výše uvedené zařízení **je** / **není** schopno bezpečného a spolehlivého provozu ! Měření provedena v tepelně ustáleném stavu zařízení ! Zákazník svým podpisem stvrzuje, že spotřebič je plně funkční, souhlasí s jeho dalším užíváním, se způsobem servisní kontroly a že v souvislosti s kontrolou nevznikly žádné škody. Zákazník souhlasí, že může být vyzván k pravidelné odborné prohlídce formou sms, tel., e-mail.

Odb. prohlídku provedl :

jméno ŠÁCHA / KOSET

	uvedení do provozu
	oprava kotle
X	**prohlídka kotle**

podpis _____

GASTERM servis s.r.o.
Říčany, tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793
razítko servisu

datum : 20-6-14

Příští odb. prohlídka Vašeho zařízení :
6/2020

podpis zákazníka

Využijte slevu 300 Kč z pravidelné odb. prohlídky plyn. kotle provedené od 1.února do 31.července

PROTOKOL

- o údržbě a odborné prohlídce aut. plyn. kotle
- o zkoušce dle vyhl. ČÚBP č. 85/78 § 9

910/4

GASTERM SERVIS s.r.o.

Rooseveltova 2622/11, 251 01 Říčany
IČO: 05509793

Firma	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ KONĚVOVA 910/61	IČO	06332128
Adresa	KONĚVOVA 910/61, PRAHA 3	PSČ	13000
Tel.:	Mobil:	E-mail:	

kontrola aut. ovládání hořáku a jeho el. instalace	ano	ne	Filtr topení	ano	ne
kontrola mechanických částí hořáku	ano	ne	Uzavírací ventily topení	ano	ne
prohlídka vnitřního spal. prostoru	ano	ne	Pojišťovací ventil topení	ano	ne
kontrola funkce celého zařízení	ano	ne	Dostatečný přívod vzduchu	ano	ne
kontrola seřízení hořáku - výkonu spal. poměrů	ano	ne	Kontrola těsnosti spojů – plyn (v zařízení)	ano	ne
rozbor emisí : O_2, CO_2, CO, NO	ano	ne	Kontrola těsnosti spojů – voda (v zařízení)	ano	ne

Tabulka naměř. hodnot	**Zař. 1**	**Zař. 2**	**Zař. 3**	**Zař. 4**	
Značka zařízení	VAILLANT				
Typ zařízení	VUW 236/5-3 H4				
Výrobní číslo	8533N6				
Výkon / spotřeba	24 /	/	/	/	kW, m^3/h
Tlak plynu před hořákem					kPa
Čidlo min. tl. plyn/vzduch	/	/	/	/	kPa
Tepl. vody vstup/výstup	50 / 70	/	/	/	°C
Termostat prov./havar.	90 / 105	/	/	/	°C
Teplota spalin / tah	67 /	/	/	/	°C , Pa
Obsah O_2 / CO_2 ve spal.	4,9 / 9,1	/	/	/	%
Obsah CO / NO ve spal.	32 /	/	/	/	mg/m^3

Připomínky techniků servisu :

Na základě výsledků odborné prohlídky (zkoušky) výše uvedené zařízení **je** / **není** schopno bezpečného a spolehlivého provozu ! Měření provedena v tepelně ustáleném stavu zařízení ! Zákazník svým podpisem stvrzuje, že spotřebič je plně funkční, souhlasí s jeho dalším užíváním, se způsobem servisní kontroly a že v souvislosti s kontrolou nevznikly žádné škody. Zákazník souhlasí, že může být vyzván k pravidelné odborné prohlídce formou sms, tel., e-mail.

Odb. prohlídku provedl :

jméno ŠÁCHA / KOSEK

podpis

	uvedení do provozu
	oprava kotle
X	**prohlídka kotle**

GASTERM servis s.r.o.
Říčany, tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793
razítko servisu

Příští odb. prohlídka Vašeho zařízení :
6/2020

datum : 20.6.19

podpis zákazníka

Využijte slevu 300 Kč z pravidelné odb. prohlídky plyn. kotle provedené od 1.února do 31.července

PROTOKOL

- o údržbě a odborné prohlídce aut. plyn. kotle
- o zkoušce dle vyhl. ČÚBP č. 85/78 § 9

GASTERM SERVIS s.r.o.

Rooseveltova 2622/11, 251 01 Říčany
IČO: 05509793

910/2

Firma	SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ KONĚVOVA 910/61	IČO	03633128
Adresa	KONĚVOVA 910/61, PRAHA 3	PSČ	13000
Tel.:	Mobil:	E-mail:	

kontrola aut. ovládání hořáku a jeho el. instalace	ano	ne	Filtr topení	ano	ne
kontrola mechanických částí hořáku	ano	ne	Uzavírací ventily topení	ano	ne
prohlídka vnitřního spal. prostoru	ano	ne	Pojišťovací ventil topení	ano	ne
kontrola funkce celého zařízení	ano	ne	Dostatečný přívod vzduchu	ano	ne
kontrola seřízení hořáku - výkonu spal. poměrů	ano	ne	Kontrola těsnosti spojů – plyn (v zařízení)	ano	ne
rozbor emisí : O_2, CO_2, CO, NO	ano	ne	Kontrola těsnosti spojů – voda (v zařízení)	ano	ne

Tabulka naměř. hodnot	**Zař. 1**	**Zař. 2**	**Zař. 3**	**Zař. 4**	
Značka zařízení	VAILLANT				
Typ zařízení	VUW 236/5-3 /16				
Výrobní číslo	45ano				
Výkon / spotřeba	24 /	/	/	/	kW, m^3/h
Tlak plynu před hořákem					kPa
Čidlo min. tl. plyn/vzduch	/	/	/	/	kPa
Tepl. vody vstup/výstup	50 / 70	/	/	/	°C
Termostat prov./havar.	90 / 105	/	/	/	°C
Teplota spalin / tah	57 /	/	/	/	°C , Pa
Obsah O_2 / CO_2 ve spal.	5,1 / 8,7	/	/	/	%
Obsah CO / NO ve spal.	31 /	/	/	/	mg/m^3

Připomínky techniků servisu : _____

Na základě výsledků odborné prohlídky (zkoušky) výše uvedené zařízení **je** / **není** schopno bezpečného a spolehlivého provozu ! Měření provedena v tepelně ustáleném stavu zařízení ! Zákazník svým podpisem stvrzuje, že spotřebič je plně funkční, souhlasí s jeho dalším užíváním, se způsobem servisní kontroly a že v souvislosti s kontrolou nevznikly žádné škody. Zákazník souhlasí, že může být vyzván k pravidelné odborné prohlídce formou sms, tel., e-mail.

Odb. prohlídku provedl :

jméno ŠÁCHA / FOSEK

podpis

	uvedení do provozu
	oprava kotle
X	**prohlídka kotle**

datum : 20.6/19

GASTERM servis s.r.o.
Říčany, tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793
razítko servisu

Příští odb. prohlídka Vašeho zařízení :
6/2020

podpis zákazníka

Využijte slevu 300 Kč z pravidelné odb. prohlídky plyn. kotle provedené od 1.února do 31.července