GASTERM SERVIS s.r.o.

Politických vězňů 1425/22, 251 01 Říčany
IČO: 05509793

PROTOKOL 243774

- o údržbě a odborné prohlídce aut. plyn. kotle
- o zkoušce dle vyhl. 191/2022 Sb.

Firma / Jméno	SV KLOUČKOVA 910/61			10	0	3	6	3	3	1	2	8
Adresa	KLOUČKOVA 910/61, PRAHA 3			PSČ							
Tel.:	Mobil: 739694648	E-mail:									

kontrola aut. ovládání hořáku a jeho el. instalace	ano	(ne)	Filtr topení	(ano)	ne
kontrola mechanických částí hořáku	ano	(ne)	Uzavírací ventily topení	(ano)	ne
prohlídka vnitřního spal. prostoru	ano	(ne)	Pojišťovací ventil topení	(ano)	ne
kontrola funkce celého zařízení	(ano)	ne	Dostatečný přívod vzduchu	(ano)	ne
kontrola seřízení hořáku - výkonu spal. poměrů	ano	(ne)	Kontrola těsnosti spojů – plyn (v zařízení)	(ano)	ne
rozbor emisí : O_2, CO_2, CO, NO	ano	(ne)	Kontrola těsnosti spojů – voda (v zařízení)	(ano)	ne

Tabulka naměř. hodnot	Zař. 1	Zař. 2	Zař. 3	Zař. 4	
Značka zařízení	VAILLANT	VAILLANT			
Typ zařízení	VUW 236/5-3/2	VUW 236/5-3/2			
Výrobní číslo	515418	527611			
Výkon / spotřeba	23 /	23 /	/	/	kW, m^3/h
Tlak plynu před hořákem					kPa
Čidlo min. tl. plyn/vzduch	/	/	/	/	kPa
Tepl. vody vstup/výstup	/	/	/		°C
Termostat prov./havar.	/	/	/	/	°C
Teplota spalin / tah	/	/	/	/	°C , Pa
Obsah O_2 / CO_2 ve spal.	/	/	/	/	%
Obs. CO/CO v okol.	/	/	/	/	mg/m^3

Připomínky techniků servisu : Z1, Z2: ZKONTROLOVÁN SOUVISEJÍCÍ VENTILY - KONTROLA.

Na základě výsledků odborné prohlídky (zkoušky) výše uvedené zařízení **(je)** / **není** schopno bezpečného a spolehlivého provozu ! Měření provedena v tepelně ustáleném stavu zařízení ! Zákazník svým podpisem stvrzuje, že spotřebič je plně funkční, souhlasí s jeho dalším užíváním, se způsobem servisní kontroly a že v souvislosti s kontrolou nevznikly žádné škody. Zákazník souhlasí, že může být vyzván k pravidelné odborné prohlídce formou sms, tel., e-mail.

Odb. prohlídku provedl :

jméno ŽIŽKA M.

podpis

GASTERM servis s.r.o.
Říčany, tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793

10

razítko servisu

	uvedení do provozu
X	**oprava kotle**
	prohlídka kotle

datum : 30.10.2024

Příští odb. prohlídka Vašeho zařízení :

12.11.25

podpis zákazníka

Využijte slevu 300 Kč z pravidelné odb. prohlídky plyn. kotle provedené od 1.února do 31.července