GASTERM SERVIS s.r.o.

Politických vězňů 1425/22, 251 01 Říčany
IČO: 05509793

PROTOKOL 24419

- o údržbě a odborné prohlídce aut. plyn. kotle
- o zkoušce dle vyhl. 191/2022 Sb.

Firma / Jméno	SV KONĚVOVA 910/61		
Adresa	HARTIGOVA 910/61 PRAHA 3	PSČ	130 00
Tel.: 739694648	Mobil: p. KADLAS	E-mail:	

kontrola aut. ovládání hořáku a jeho el. instalace	ano	ne	Filtr topení	ano	ne
kontrola mechanických částí hořáku	ano	ne	Uzavírací ventily topení	ano	ne
prohlídka vnitřního spal. prostoru	ano	ne	Pojišťovací ventil topení	ano	ne
kontrola funkce celého zařízení	ano	ne	Dostatečný přívod vzduchu	ano	ne
kontrola seřízení hořáku - výkonu spal. poměrů	ano	ne	Kontrola těsnosti spojů – plyn (v zařízení)	ano	ne
rozbor emisí : O_2, CO_2, CO, NO	ano	ne	Kontrola těsnosti spojů – voda (v zařízení)	ano	ne

Tabulka naměř. hodnot	Zař. 1	Zař. 2	Zař. 3	Zař. 4	
Značka zařízení	VAILANT				
Typ zařízení	VUW 236/5-3				
Výrobní číslo	100 545 100				
Výkon / spotřeba	23 /	/	/	/	kW, m^3/h
Tlak plynu před hořákem					kPa
Čidlo min. tl. plyn/vzduch	/	/	/	/	kPa
Tepl. vody vstup/výstup	60 / 80	/	/	/	°C
Termostat prov./havar.	90 / 105	/	/	/	°C
Teplota spalin / tah	/ /	/	/	/	°C , Pa
Obsah O_2 / CO_2 ve spal.	/	/	/	/	%
Obs. CO/CO v okol.	/	/	/	/	mg/m^3

Připomínky techniků servisu : 1) HAVARNÍ STAV
2) KOTEL RESTARTUJE NEUSTÁLE. 2.8.2024 OBJEDNÁVKA OPRAVY, 13.8.2024 - OPRAVA + objednání dílů ~~22.8.2024~~ 22.8.2024 výměna dílů DISPLEJ 0020136629 a 1815,- PO VÝPADKU NN A POTŘEBOU SÍTĚ A NÁSLEDNÉM SPUŠTĚNÍ DOŠLO ZŘEJMĚ KE KRÁTKODOBÉMU PŘEPĚTÍ ČI PROPOJOVÉ ČIPĚ A TÍM K SPÁLENÍ EL. OBVODŮ DISPLEJE. NEOPRAVITELNÉ

Na základě výsledků odborné prohlídky (zkoušky) výše uvedené zařízení **je** / ~~není~~ schopno bezpečného a spolehlivého provozu ! Měření provedena v tepelně ustáleném stavu zařízení ! Zákazník svým podpisem stvrzuje, že spotřebič je plně funkční, souhlasí s jeho dalším užíváním, se způsobem servisní kontroly a že v souvislosti s kontrolou nevznikly žádné škody. Zákazník souhlasí, že může být vyzván k pravidelné odborné prohlídce formou sms, tel., e-mail.

Odb. prohlídku provedl :

jméno ČÍPRA ROMAN

	uvedení do provozu
V	**oprava kotle**
	prohlídka kotle

podpis

~~GASTERM servis s.r.o.~~
Říčany, tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793

razítko servisu

datum : 22.8.2024

Příští odb. prohlídka Vašeho zařízení :

podpis zákazníka

Využijte slevu 300 Kč z pravidelné odb. prohlídky plyn. kotle provedené od 1.února do 31.července