PETR ČEJDA
Zahradní 319/15, Říčany, 251 01
Tel.: 602 225 598

ZPRÁVA

o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Číslo zprávy: 1186/2026

Datum vystavení zprávy: 5. 11. 2026

Jméno a příjmení oprávněné osoby provádějící čištění a kontrolu spalinové cesty: **Petr Čejda**

Číslo osvědčení revizního technika spalinových cest: **004/36-024/2011**

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: **40037738**

Objednatel: Společenství vlastníků Koněvova 910/61

Adresa kontrolovaného objektu: Hartigova 910/61, Praha 3, 130 00
910/12 - zadní dům

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 5. 11. 2026

Specifikace spalinové cesty, u které byly provedeny čištění a kontrola: soustředná vzducho/spalinová sestava z Ak-PP/Pz materiálu o prům. 80/125 mm a délky 7,5 m pracující v přetlaku, 3x úhyb 90°, 1x kontrolní otvor, 1x redukce, sestava je ukončena komínovým nástavcem, 1 patro, technická místnost, plynový kondenzační kotel VAILLANT, 23 kW, zemní plyn, provedení C

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: žádné

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: žádné

Termín odstranění zjištěných nedostatků: ----

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE - ~~VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ~~ - ~~NEVYHOVUJE~~

Za škody vzniklé nesprávnou obsluhou spotřebiče, nedodržení druhu paliva, následnou dehtaci a tím poškození komína nebere kominík odpovědnost.

Upozornění: Majitel nebo provozovatel je povinen zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu spalinových cest dle **vyhlášky č. 34/2016 Sb.** a **ČSN 73 4201:2025.**

Podpis a razítko

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČR, SPOLEČENSTVO KOMINÍKŮ
Petr Čejda, Zahradní 319/15, Říčany
KOMINÍK-REVIZNÍ TECHNIK SPALINOVÝCH CEST