GASTERM SERVIS s.r.o.

Politických vězňů 1425/22, 251 01 Říčany
IČO: 05509793

PROTOKOL 243774

- o údržbě a odborné prohlídce aut. plyn. kotle
- o zkoušce dle vyhl. 191/2022 Sb.

Firma / Jméno SV KLOKOČOVA 910/61		IČO	0	3	6	3	3	1	2	8
Adresa KLOKOČOVA 910/61, PRAHA 3										
Tel.:	Mobil: 739694648	E-mail:	PSČ							

kontrola aut. ovládání hořáku a jeho el. instalace	ano	ne
kontrola mechanických částí hořáku	ano	ne
prohlídka vnitřního spal. prostoru	ano	ne
kontrola funkce celého zařízení	ano	ne
kontrola seřízení hořáku - výkonu spal. poměrů	ano	ne
rozbor emisí : O_2, CO_2, CO, NO	ano	ne

Filtr topení	ano	ne
Uzavírací ventily topení	ano	ne
Pojišťovací ventil topení	ano	ne
Dostatečný přívod vzduchu	ano	ne
Kontrola těsnosti spojů – plyn (v zařízení)	ano	ne
Kontrola těsnosti spojů – voda (v zařízení)	ano	ne

Tabulka naměř. hodnot

	Zař. 1	Zař. 2	Zař. 3	Zař. 4	
Značka zařízení	VAILLANT	VAILLANT			
Typ zařízení	VUW 236/5-3 A6	VUW 236/5-3 A6			
Výrobní číslo	515411	527611			
Výkon / spotřeba	23 /	23 /	/	/	kW, m^3/h
Tlak plynu před hořákem					kPa
Čidlo min. tl. plyn/vzduch	/	/	/	/	kPa
Tepl. vody vstup/výstup	/	/	/	/	°C
Termostat prov./havar.	/	/	/	/	°C
Teplota spalin / tah	/	/	/	/	°C , Pa
Obsah O_2 / CO_2 ve spal.	/	/	/	/	%
Obs. CO/CO v okol.	/	/	/	/	mg/m^3

Připomínky techniků servisu : 21, 22: ZANOSTCE DOTOUSTĚC. VENTILY - ROZHÝBAT.

Na základě výsledků odborné prohlídky (zkoušky) výše uvedené zařízení **je** / ~~není~~ schopno bezpečného a spolehlivého provozu ! Měření provedena v tepelně ustáleném stavu zařízení ! Zákazník svým podpisem stvrzuje, že spotřebič je plně funkční, souhlasí s jeho dalším užíváním, se způsobem servisní kontroly a že v souvislosti s kontrolou nevznikly žádné škody. Zákazník souhlasí, že může být vyzván k pravidelné odborné prohlídce formou sms, tel., e-mail.

Odb. prohlídku provedl :

	uvedení do provozu
X	**oprava kotle**
	prohlídka kotle

jméno ŽÍŽALA M.

podpis

GASTERM servis s.r.o.
Říčany, tel.: 602 322 116-7
IČ: 05509793
DIČ: CZ05509793

razítko servisu

datum : 30.10.2024

Příští odb. prohlídka Vašeho zařízení :

12.12.25

podpis zákazníka

Využijte slevu 300 Kč z pravidelné odb. prohlídky plyn. kotle provedené od 1.února do 31.července